

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования образовательной организации
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
в части обеспечения дошкольного образовательного учреждения детский сад №364

Сведения об объекте: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №364
Дата проведения обследования: 24.09.2019




Сведения о лицах, проводивших обследование: Председатель: Кириченко Е. Ю., заместитель, начальника управления образования Октябрьского района; члены комиссии: Бедрина С.Ю., заместитель, заведующего по ВМР, Завацкая А.М., заведующий хозяйством (фамилия, имя, отчество, должность, лица, проводивших обследование)

Номер строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"	Установлено соблюдение требований	Выявлено нарушение	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление в дистанционном режиме)	Да	Нет	-	-	-
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования (при наличии парковки)	Частично	Частично	Автостоянка не предусмотрена.	Обеспечение возможности беспрепятственно въехать в ДОО	При необходимости
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории ОО,	Частично	Частично	Установка пандуса технически невозможна	Установить кнопку вызова.	до 2030

	входа и выхода из ОО, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски			без частичной реконструкции здания, проектом здания не предусмотрены расширенные входные группы. Отсутствуют указатели направления движения. Отсутствуют указатели направления движения.	Установить указатели направления движения.	
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в ОО	Да	Нет			
5.	Оказание работниками ОО, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами	Да	Нет			
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов	Частично	Частично	Отсутствует маркировка поверхностей дверей	Маркировка поверхностей дверей	2020
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Частично	Частично	Отсутствие табличек шрифтом Брайля с указанием названий кабинетов/помещений, тактильных мнемосхем	Установка табличек шрифтом Брайля с указанием названий кабинетов/помещений, тактильных мнемосхем	2020
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Нет	Да	В штатном расписании не предусмотрены вакансии	Заключение договора со спец. службой	При необходимости

				сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	(организацией) на оказание услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
--	--	--	--	--	---

Дата повторного обследования: сентябрь, 2024 (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований ОО)

Подписи лиц, проводивших обследование:  (Е.Ю. Кириченко)
 (С.Ю. Белтрина)
 (А.М. Заватская)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Чусовитина Наталия Игоревна

Действителен с 13.08.2021 по 13.08.2022